

ZONA DE ABASTECIMENTO - LOURES ODIVELAS ZONA 2							4º TRIMESTRE 2023	
Camarate; Loures; Moscavide; Portela; Prior Velho; Santo António dos Cavaleiros; Frielas; Olival Basto; Pontinha; Póvoa de Santo Adrião								
Parâmetros	Nº Análises PCQA			Resultados		Decreto Lei Nº152/2017		
	Agendadas Trimestre	Realizadas Trimestre	% Realização	Mínimo	Máximo	Valor Paramétrico (VP)	Nº Análises > VP	% Cumprimento VP
PARÂMETROS DE CONTROLO ROTINA 1								
Escherichia coli (ufc/100 mL)	42	42	100	0	0	0	0	100
Bactérias coliformes (ufc/100 mL)	42	42	100	0	0	0	0	100
Desinfetante residual (mg/L Cl ₂)	42	42	100	0,18	0,63	-	-	-
PARÂMETROS DE CONTROLO ROTINA 2								
Nº de colónias a 22 °C (ufc/mL)	10	10	100	0	2	-	-	-
Nº de colónias a 36 °C (ufc/mL)	10	10	100	0	1	-	-	-
Enterococos (ufc/100 mL)	10	10	100	0	0	0	0	100
Clostridium perfringens (ufc/100 mL)	10	10	100	0	0	0	0	100
Condutividade (µS/cm a 20 °C)	10	10	100	160	270	2500	0	100
pH (Escala Sørensen)	10	10	100	7,6	8,6	6,5-9,5	0	100
Cor (mg/L escala Pt-Co)	10	10	100	< 5,0	< 5,0	20	0	100
Cheiro a 25 °C (Factor de diluição)	10	10	100	< 1	< 1	3	0	100
Sabor a 25°C (Factor de diluição)	10	10	100	< 1	< 1	3	0	100
Turvação (UNT)	10	10	100	< 0,40	< 0,40	4	0	100
Alumínio (µg/L Al)	10	10	100	34	86	200	0	100
Ferro (µg/L Fe)	10	10	100	< 6,0	170,0	200	0	100
Manganês (µg/L Mn)	10	10	100	< 2,0	2,4	50	0	100
Oxidabilidade (mg/L O ₂)	9	9	100	< 1,0	1,4	5	0	100
PARÂMETROS DE CONTROLO INSPEÇÃO								
1,2-Dicloroetano* (µg/L)	-	-	-	<0,10	<0,10	3	0	100
Atividade alfa total* (Bq/L)	-	-	-	<0,04	0,1	-	-	-
Amónio (mg/L NH ₄)	1	1	100	< 0,05	< 0,05	1	0	100
Antimónio* (µg/L Sb)	-	-	-	<0,500	<0,500	5	0	100
Arsénio* (µg/L As)	-	-	-	<0,50	0,6	10	0	100
Benzeno* (µg/L)	-	-	-	<0,30	<0,30	1	0	100
Boro* (µg/L B)	-	-	-	<20,0	<20,0	1000	0	100
Bromatos* (µg/L BrO ₃)	-	-	-	<3,00	<3,00	10	0	100
Cádmio* (µg/L Cd)	-	-	-	<0,50	<0,50	5	0	100
Cálcio (mg/L Ca)	1	1	100	22	22	-	-	-
Carbono Orgânico Total (COT) (mg/L C)	1	1	100	2,3	2,3	-	-	-
Chumbo (µg/L Pb)	1	1	100	< 1,0	< 1,0	10	0	100
Cianetos* (µg/L CN)	-	-	-	<5,00	<5,00	50	0	100
Cloretos* (mg/L Cl)	-	-	-	14,0	18,5	250	0	100
Cobre (mg/L Cu)	1	1	100	< 0,0060	< 0,0060	2	0	100
Crómio (µg/L Cr)	1	1	100	< 1,0	< 1,0	50	0	100
Dose Indicativa Total* (mSv/ano)	-	-	-	<0,10	<0,10	0	0	100
Dureza total (mg/L CaCO ₃)	1	1	100	70	70	-	-	-
Fluoretos* (µg/L F)	-	-	-	<100	<100	1500	0	100
Magnésio (mg/L Mg)	1	1	100	3,9	3,9	-	-	-
Mercurio* (µg/L Hg)	-	-	-	<0,200	<0,200	1	0	100
Níquel (µg/L Ni)	1	1	100	< 4,0	< 4,0	20	0	100
Nitratos* (mg/L NO ₃)	-	-	-	2,34	2,44	50	0	100
Nitritos (mg/L NO ₂)	1	1	100	< 0,02	< 0,02	1	0	100
Selénio* (µg/L Se)	-	-	-	<2,00	<2,00	10	0	100
Sódio* (mg/L Na)	-	-	-	11,7	15,7	200	0	100
Sulfatos* (mg/L SO ₄)	-	-	-	19,1	25,9	250	0	100
Hid. Arom. Polin. Total (µg/L)	1	1	100	< 0,012	< 0,012	0	0	100
Benzo(a)pireno (µg/L)	1	1	100	< 0,0030	< 0,0030	0	0	100
Benzo(b)fluoranteno (µg/L)	1	1	100	< 0,0030	< 0,0030	-	-	-
Benzo(k)fluoranteno (µg/L)	1	1	100	< 0,0030	< 0,0030	-	-	-
Benzo(ghi) perileno (µg/L)	1	1	100	< 0,012	< 0,012	-	-	-
Indeno(1,2,3-cd)pireno (µg/L)	1	1	100	< 0,0060	< 0,0060	-	-	-

Parâmetros	Nº Análises PCQA			Resultados		Decreto Lei Nº152/2017		
	Agendadas Trimestre	Realizadas Trimestre	% Realização	Mínimo	Máximo	Valor Paramétrico (VP)	Nº Análises > VP	% Cumprimento VP
Soma Tricloroeteno e Tetracloroeteno* (µg/L)	-	-	-	<1,0	<1,0	10	0	100
Tricloroeteno* (µg/L)	-	-	-	<1,0	<1,0	-	-	-
Tetracloroeteno* (µg/L)	-	-	-	<0,10	<0,10	-	-	-
Trihalometanos Totais (µg/L)	1	1	100	86	86	100	0	100
Clorofórmio (µg/L)	1	1	100	52	52	-	-	-
Bromofórmio (µg/L)	1	1	100	< 5	< 5	-	-	-
Dibromoclorometano (µg/L)	1	1	100	8,00	8,0	-	-	-
Bromodichlorometano (µg/L)	1	1	100	26	26	-	-	-
Pesticidas Totais* (µg/L)	-	-	-	< maior dos L.Q.	< maior dos L.Q.	1	0	100
Alacloro* (µg/L)	-	-	-	<0,030	<0,030	0	0	100
Atrazina* (µg/L)	-	-	-	<0,030	<0,030	0	0	100
Bentazona* (µg/L)	-	-	-	<0,030	<0,030	0	0	100
Clorpirifos* (µg/L)	-	-	-	<0,030	<0,030	0	0	100
Desetilatrazina* (µg/L)	-	-	-	<0,030	<0,030	0	0	100
Desetilsimazina* (µg/L)	-	-	-	<0,030	<0,030	0	0	100
Desetilterbutilazina* (µg/L)	-	-	-	<0,030	<0,030	0	0	100
Dimetoato* (µg/L)	-	-	-	<0,030	<0,030	0	0	100
Diurão* (µg/L)	-	-	-	<0,030	<0,030	0	0	100
Imidaclopride* (µg/L)	-	-	-	<0,030	<0,030	0	0	100
Isoproturão* (µg/L)	-	-	-	<0,030	<0,030	0	0	100
Linurão* (µg/L)	-	-	-	<0,030	<0,030	0	0	100
MCPA* (µg/L)	-	-	-	<0,030	<0,030	0	0	100
Metalaxil-M* (µg/L)	-	-	-	<0,030	<0,030	0	0	100
S-Metolaclo* (µg/L)	-	-	-	<0,030	<0,030	0	0	100
Ometoato* (µg/L)	-	-	-	<0,030	<0,030	0	0	100
Oxamil* (µg/L)	-	-	-	<0,030	<0,030	0	0	100
Simazina* (µg/L)	-	-	-	<0,030	<0,030	0	0	100
Terbutilazina* (µg/L)	-	-	-	<0,030	<0,030	0	0	100
Radão (Bq/L)	1	1	100	< 10,0	< 10,0	500	0	100

* Parâmetros conservativos analisados pela Entidade Gestora em Alta (EPAL - Zona 1)

Os parâmetros constantes deste relatório foram analisados no Laboratório de Águas da Divisão de Laboratório e Qualidade dos SIMAR de Loures e Odivelas e os resultados analíticos apresentados evidenciam que a água distribuída por esta Entidade Gestora está em conformidade com o estabelecido no Decreto-Lei nº 69/2023, de 21 de Agosto.

No 4º Trimestre de 2023 não se registaram Incumprimentos de Valor Paramétrico na Zona de Abastecimento LO2.

Responsável da Qualidade da Água

Cláudia Raquel Ferreira

Chefe de Divisão de Laboratório e Qualidade

Maria Cristina Cortez